



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

ACLARACION SOLICITUD DE COTIZACION SUM 091 – 2013

DE LA PRESENTE SOLICITUD SE ACLARA QUE LA S ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LA UPS RECOMENDADA PARA EL TOMOGRAFO SON:

ITEM	EQUIPO, INSUMOS Y ELEMENTOS	CANTIDAD	SERVICIO
1	<ul style="list-style-type: none">• UPS TIPO ONLINE• 8 KVA• ENTRADA: 180 -220VAC• SALIDA 200 VAC• BIFASICA	1	AYUDAS DIAGNOSTICAS

Atentamente,

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
Profesional Especializada Recursos Físicos



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

CALLE 22 No. 7 – 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño

Conmutador 7333400 - Fax 7333408 y 7333409

www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co

