



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

*"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"*

**EVALUACION REQUISITOS JURIDICOS**

**SOLICITUD DE OFERTAS MAN.SP.023.2017**

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ADITIVO PARA AGUA INHIBIDOR Y CONTROLADOR DE FORMACIÓN DE INCRUSTACIÓN, CORROSIÓN, LODOS GENERADORES DE VAPOR PARA LAS CALDERAS MARCA CHEM AQUA 100**

OFERENTE	CARTA DE PRESENTACIÓN	CERTIF. EXIST. Y REPRES.(no mayor a 3 meses-objeto acorde a la convocatoria)	RUT	COPIA CC	CERTIF. ANT. DISCP Y PASADO JUDICIAL	CERT. ANTEC. FISCALES	CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSALES DE INHAB O INCOMP-CONOCER MANUAL INTERNO CONTRATACION
NCH COLOMBIA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SARA CRISTINA CAICEDO LOPEZ  
Jefe Oficina Jurídica

RUTH DAMARIS ROSERO PAREDES  
Profesional Oficina Jurídica

 <p><b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> CENTRO PRODUCTIVO DE MANUTENCIÓN S.A.S.</p>	<p><b>CONCEPTO TECNICO EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES</b></p>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRMAN-022	01 DE DICIEMBRE DE 2015	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		02	05 DE ABRIL DE 20016 HOJA: 1 DE: 1	

FECHA DE ELABORACIÓN:	01 de Marzo de 2017
PROCESO:	ADITIVO INHIBIDOR PARA CALDERA BOMBA EN COMODATO

NOMBRE DEL PRODUCTO	PROVEEDORES			
	PROVEEDOR 1: NCH COLOMBIA S.A		PROVEEDOR 4:	
	ADITIVOS			
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. ADITIVO INHIBIDOR Y CONTROLADOR DE FORMACION DE INCRUSTACION, CORROSION, LODOS GENERADORES DE VAPOR PARA LAS CALDERAS MARCA CHEM AQUA 100	ADITIVO INHIBIDOR Y CONTROLADOR DE FORMACION DE INCRUSTACION, CORROSION, LODOS GENERADORES DE VAPOR PARA LAS CALDERAS MARCA CHEM AQUA 100			
2. REFERENCIACION EN OTRAS ENTIDADES ( APLICA PARA EQUIPOS DE RIESGO CLASE II B Y III)	NA			
3. ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS Y/O ALERTAS INTERNACIONALES DE LA PAGINA DE INVIMA	NA			
4. DESCRIPCIÓN DE CONSUMIBLES QUE REQUIERE EL EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO	VALOR UNITARIO			VALOR
5. DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS QUE REQUIERE EL EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA			
	VALOR			VALOR
¿EL EQUIPO CUMPLE CON LO QUE SE REQUIERE EN EL SERVICIO?	SI			
OBSERVACIONES	BOMBA EN COMODATO DOSIFICADORA DEL ADITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS DOS CALDERAS DEL HOSPITAL. LAS CALDERAS OSN DE 80 BHP			
CONCEPTO	CUMPLE			

<p><i>Flor Angella Bioscos</i></p> <p>ELABORADO POR: TECNICO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO</p> <p>NOMBRE:</p>	<p><i>Alana Coicedo</i></p> <p>REVISADO POR: PROFESIONAL ESP. RECURSOS FÍSICOS</p> <p>NOMBRE:</p>
--	---