



EVALUACIÓN TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA MAN-SP-0037.2017

27-mar-17

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PROYECTOS																
		ISSOPORTE		POWERSUN		PEI POWER.COM		JPC REPRESENTACIONES		ABCONTROL		UPSISTEMAS - 9390		UPSISTEMAS-93E		APICOM		
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	De doble conversión	X		X		X		X		X		X		X		X		
	Factor de potencia de salida : 80 KVA	X		X		X		X		X		X		X		X		
	Trifásica	X		X		X		X		X		X		X		X		
	con Mínimo 7 minutos de autonomía		NO MENCIONA	X		X		X		X			NO MENCIONA		NO MENCIONA			
	Factor de potencia de salida : entre 0,8 a 0,9	X		X		X		X		X		X		X		X		
	Rango de tensión de entrada: ±15% y 20 %	X		X		X		X					+10% y 15 %	X		X		
	Tensión de entrada y salida : 480/277 tres fases , N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T	X		X		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		
	Regulación de tensión de salida = 1%		NO MENCIONA	X		X		X		X		X		X				NO MENCIONA
	Regulación de frecuencia de salida ±0,05%		NO MENCIONA	X		X		X			±4%		X NO MENCIONA		NO MENCIONA			NO MENCIONA
	THD de salida:1% para cargas lineales		NO MENCIONA	X		X		X, -3%		0		X		X				NO MENCIONA
	Tarjeta de monitoreo SNMP/Bacnet/Modbus	X		X		X		X		X		X		X		X		X
	Garantía : 18 meses		NO MENCIONA	X		X		X		X		X		X		X		X
	Unidades de baterías secas selladas libres de mantenimiento	X		X		X		X		X		X		X		X		X
	Instalación a cero metros, es necesario contar con cables en punta en el tablero.	X		X			NO MENCIONA		NO MENCIONA	X		X		X		X		X
	Transporte seguro	X		X		X		X		X		X		X		X		X
Visita de mantenimiento preventivo durante garantía.	X		X		X			NO MENCIONA	X		X		X				NO MENCIONA	
Protección contra Interferencia de radiofrecuencia y sobretensión EN 50091-2 / IEC 62040-2 / IEE 587 B / FCC cumplimiento Clase A**		NO MENCIONA	X		X		X		X		X		X		X		NO MENCIONA	
VALOR		89.543.500		91.070.700		83.276.200		116.768.750		111.480.000		110.471.975		112.745.147		116.810.800		
OBSERVACIONES GENERALES:																		


ELABORADO POR: INGENIERO BIOMEDICO
MARYAM CAROLINA GOMEZ GOMEZ


ELABORADO POR: TECNICO DE SOPORTE - GESTION DE LA INFORMACION
ALEXANDER MENESES



**EVALUACION JURIDICA SOLICITUD SIMPLE DE
COTIZACION NO. MAN SP 037 2017**

No.	DOCUMENTOS	ISSOPORTE	POWERSUM	PEI POWER COM	JPC REPRESENTACIONES	ABECONTROL	UPSISTEMAS	APICOM
1	Carta de presentación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Certificado de existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio - Cédula de Ciudadanía	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
3	Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Pasado Judicial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Rut	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Certificación de no encontrarse en inhabilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	EXPERIENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


SYLVIA RENGIFO MUÑOZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OFICINA JURIDICA


SARA CAICEDO LOPEZ
JEFE OFICINA JURIDICA
OFICINA JURIDICA