



EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA MAN-SP-0037.2017

28-Mar-17

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ISSOPORTE		POWERSUN		PEI POWER.COM		JPC REPRESENTACIONES		ABCENTROL		UPSISTEMAS- 9390		UPSISTEMAS-93E		APICOM	
		COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET	COMPLET	NO COMPLET
1	De bobina conversión	X		X		X		X		X		X		X		X	
	Factor de potencia de salida : 80 KVA	X		X		X		X		X		X		X		X	
	Tijfífica	X		X		X		X		X		X		X		X	
	con Mínimo 7 minutos de autonomía		NO MENCIONA	X		X		X		X		NO MENCIONA		NO MENCIONA		X	
	Factor de potencia de salida : entre 0,8 a 0,9	X		X		X		X		X		X		X		X	
	Rango de tensión de entrada: +15% y 20 %	X		X		X		X		X		+10% y 15 %		X		X	
	Transión de entrada y salida : 480/277 tres fases, N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T	X		X		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T		NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO 480/277 TRES FASES N+T	
	Regulación de tensión de salida = 1%		NO MENCIONA	X		X		X		X		X		X		X	
	Regulación de frecuencia de salida 40.05%		NO MENCIONA	X		X		X		14%		X NO MENCIONA		NO MENCIONA		NO MENCIONA	
	TiDO de salida:1% para cargas lineales		NO MENCIONA	X		Y		X, -3%		0		1		X		X	
	Tarjeta de monitores SNMP/Brexit/Modbus	X		X		X		X		X		X		X		X	
	Garantía : 18 meses		NO MENCIONA	X		X		X		X		X		X		X	
	Unidades de baterías secas selladas libres de mantenimiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación a zero metros, es necesario contar con cables sin punta en el tablero.	X		X		X		NO MENCIONA		X		X		X		X	
	Transporte seguro	X		X		X		X		X		X		X		X	
	Visita de mantenimiento preventivo durante garantía.	X		X		X		NO MENCIONA		X		X		X		X	
	Protección contra interferencia de radiofrecuencia y sobretensión IEC 5009:2 / IEC 62040:2 / IEE 587 B / FCC cumplimiento Clase A++		NO MENCIONA	X		X		X		X		X		X		X	
	VALOR		93.543.500		82.070.700		83.376.200		118.768.750		113.880.000		110.471.875		113.795.147		118.810.800

La empresa seleccionada por cumplir con todas las condiciones requeridas en la solicitud simple de oferta MAN-SP-037.2017 fue PEI POWER.COM.

ELABORADO POR: INGENIERO BIOMEDICO  
Maryam Carolina Gómez

ELABORADO POR: TECNICO DE SOPORTE - GESTION DE LA INFORMACION  
Alexander Meneses

REVISADO POR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FISICOS  
Dra. Clara Luz Calcedo Maya

REVISADO POR: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Doc. Hernan Arreaga Muñoz

APROBADO POR: GERENTE (E)  
Johana Marcela Morillo Solarte

*Alvaro Obando*