



EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA MAN-SP-047.2017

12-abr-17

PROPONENTES

PRODUCTO		INCOLDEXT		ASIEXTINTORES		INSUNAR E.U.	
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	9 EXTINTORES DE AGUA DESIONIZADA AC WATER MIST 2.5 GALONES AMEREX	X		X		X	
	MODELO B272 CG CERTIFICADO UL	X		X		X	
	CARGADO AGUA DESIONIZADA PARA INCENDIO CLASE AC	X		X		X	
	PRESURIZADO CON NITROGENO	X		X		X	
	PROVISTO DE MANOMETRO	X		X		X	
	VALVULA METALICA	X		X		X	
	MANGUERA CON BOQUILLA ROCIADORA	X		X		X	
	CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE PINTADO COLOR BLANCO	X		X		X	
	SOPORTE PARA FIJAR EN LA PARED	X		X		X	
	SEÑAL	X		X		X	
SUB TOTAL		\$ 6.447.674		\$ 8.640.000		\$ 7.839.720	
2	3 EXTINTORES DE 10 LIBRAS CARGADOS CON BIOXIDO DE CARBONO (CO2)	X		X		X	
	CILINDRO CON ALEACION EN ALUMINIO	X		X		X	
SUB TOTAL		\$ 1.530.711		\$ 1.800.000		\$ 2.570.400	
VALOR TOTAL		\$ 8.304.159		\$ 10.440.000		\$ 10.410.120	
OBSERVACIONES GENERALES		La empresa seleccionada por cumplir con todas las condiciones requeridas en la solicitud simple de oferta MAN.SP.047.2017 fue INCOLDEXT					

ELABORADO POR : JOSE FRANK SERRANO BARRERA
Tecnico Operativo Emergencias y Desastres

REVISADO POR: CLARA LUZ CAICEDO MAYA
Profesional Especializado Recursos Fisicos

APROBADO POR: JAIME A. ARTEAGA CORAL
Gerente (E)



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



EVALUACION JURIDICA

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No.MAN.SP.047
.2017

ADQUISICIÓN DE NUEVE EXTINTORES

VERIFICACION DE REQUISITOS

PROPONENTE	Carta de presentación Anexo 1	Certificado Existencia y Representación Legal	Fotocopia Cedula de Ciudadanía Representante Legal	Antecedentes disciplinarios fiscales y penales	Certificado de NO encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para Contratar	Registro Único Tributario (RUT)
INCOLDEXT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ASIEXTINTORES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO +CUMPLE
INSUNAR E.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:




**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



1. ASIEXTINTORES: NO CUMPLE con el primer requisito por cuanto esta no corresponde al anexo 1 de la solicitud simple de ofertas MAN.SP.047.2017.
ASIEXTINTORES: NO CUMPLE con el segundo requisito por cuanto no lo anexa.
ASIEXTINTORES: NO CUMPLE con el tercer requisito por cuanto no lo anexa.
ASIEXTINTORES: NO CUMPLE con el cuarto requisito por cuanto no lo anexa.
ASIEXTINTORES: NO CUMPLE con el quinto requisito por cuanto no lo anexa.
ASIEXTINTORES: NO CUMPLE con el sexto requisito por cuanto no lo anexa.
2. INSUNAR E.U: NO CUMPLE con el quinto requisito por cuanto no lo anexa.

SARA CAICEDO LOPEZ
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Renata Salazar Rodríguez 
Judicante HUDN ESE.