



EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA SAF.SP.070-2018



OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE 20 BHP CON

QUEMADOR PARA GAS PROPANO, SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y RETORNO DE CONDENSA DOS-SUAVIZADOR

AUTOMATICO DE AGUA DE 14 PULGADAS-CHIMENEA DE 11,375 PULGADAS DE DIAMETRO POR 15 ML., para la vigencia

2018 Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

OFERENTE	Caldera de 20 BHP 2 Pasos Piro tubular Horizontal con quemador Gas Propano	Sistema de Alimentación de agua y Retorno de Condensados	Suavizador Automático de Agua para alimentar la CALDERA 14"	Chimenea de 12" por 15 mt de altura con flanches de acople curvas y gorro chino sin Instalación	Instalación de los equipos y pruebas para la puesta en funcionamiento de los equipos	Valor
OSCAR TANGARIFE OSORIO CALICALDERAS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	\$72'203,000

FIRMA:


MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró:

Lynn Melodelgado Pabón - Técnico Operativo Mantenimiento
