

EVALUACION TECNICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. SAF-SP-069.2018




OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA PRODUCCIÓN DE 330 LITROS DE AGUA POR HORA



Descripción	Concepto
Producción de 330 Litros de agua por hora	Cumple
Filtro de arena y carbon activado, medida de tanque filtros 9" x 48", valvula fleck automatica de 1/2, retrolavado automatico	Cumple
Estrucutra en acero inoxidable	Cumple
Carcasa Filtro cartucho	Cumple
Rotámetros de 2-6 GPM	Cumple
Manómetros para filtros	Cumple
Manómetros para alta presión	Cumple
Tubería, válvulas. TEE, codos, Universales, etc	Cumple
Válvula solenoide	Cumple
Interruptor de baja presión	Cumple
Motor para Bomba de alta presión 1/2 HP 110/60/1	Cumple
Bomba para alta presión	Cumple
Vasos de presión en acero inoxidable del 4"x 40" L.	Cumple
Membrana de Osmosis Inversa - Produccion 2200 GPD o 346 LPH	Cumple
Tablero electrónico contactores, temporizadores	Cumple

FIRMA:


MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
 Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró:

Flor Angela Riascos - Técnico Operativo de Mantenimiento *Flor R*

EVALUACIÓN JURÍDICA

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. SAF.SP.069.2018

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA PRODUCCIÓN DE 330 LITROS DE AGUA POR HORA, PARA LA VIGENCIA 2018 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

VERIFICACION DE REQUISITOS

PROPONENTE	Carta de presentación Anexo 1	Certificado Existencia y Representación Legal	Fotocopia Cedula de Ciudadanía Representante Legal	Antecedentes disciplinarios fiscales y judiciales	Certificado de NO encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para Contratar	Certificado cuenta bancaria	Registro único de Proponentes	Registro Único Tributario (RUT)	Planilla / certificado pago seguridad social	Verificación antecedentes Registro Nacional de Medidas Correctivas
BIOELECTRONICA JIAG S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	VERIFICADO CUMPLE

Observaciones:

El proponente NO ANEXA certificado de existencia y representación legal de la sociedad, antecedentes disciplinarios fiscales y judiciales de la persona jurídica y del representante legal, certificado de existencia de cuenta bancaria, Registro único de Proponentes, Registro Único Tributario ni Planilla de pago o certificado de encontrarse al día en los aportes a seguridad social y parafiscales.


JORGE ENRIQUE BAUTISTA DURÁN
Jefe Oficina Jurídica HUDN E.S.E.

Proyectó: María Camila Segovia - Judicante 



Policía Nacional de Colombia




🏠 (Default.aspx) 🔍

Portal de ano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas

La Policía Nacional de Colombia hace constar


RNMC


 **Consulta Ciudadano**
Que el número de identificación No. 75106198 de del señor(a) JUAN PABLO AGUDELO VARGAS consultado en la fecha y hora 02/05/2018-03:32:10 p. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código, Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 1921786

Número de Identificación o # Comparendo o # Expediente:

 🔍

✓ Aceptar

 Nuevo

 Validar Funcionario

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 010000-910112

www.policia.gov.co

