



EVALUACION TECNICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. MAN-SP-043.2019

ESPECIFICACIONES		Servicios Biomedicos de Nariño S.A.S.	OBSERVACIONES	Servicio Técnico MR	OBSERVACIONES
		MARCA: WELLMATE		MARCA: NO ESPECIFICA	
HIDROFLO 6HP		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO ESPECIFICA MODELO	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
TANQUE DE 500 LTS		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO ESPECIFICA MODELO	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
PRESIÓN DE TRABAJO ENTRE 40 - 60 PSI		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO ESPECIFICA MODELO	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
VOLTAGE ENTRE 220/440 V		NO CUMPLE	FICHA TECNICA ESPECIFICA 115/230	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
TANQUE PARA MIL LITROS CON TUBERIAS Y ACCESORIOS		CUMPLE		CUMPLE	
CABLE RENCAUCHETADO		CUMPLE		CUMPLE	
SOPORTE A MEDIDA PARA INSTALACIÓN		CUMPLE		CUMPLE	
TUBERIA MT Y ACCESORIOS		CUMPLE		CUMPLE	
TOTALIZADOR 100 AMP		CUMPLE		CUMPLE	
TUBERIA GALVANZADA 1" TIRO POR 6 METROS		CUMPLE		CUMPLE	
REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA					
a. Los proponentes deberán garantizar mano de obra especializada, seis meses de garantía sobre reparación.		Estos requisitos de capacidad tecnica seran exigidos al contratista una vez se adjudique el contrato			
b. El contratista deberá suministrar todos los elementos de protección personal para efectuar el mantenimiento correctivo.					
c. El contratista deberá suministrar todos los insumos necesarios para					
d. capacitación a personal que designe el hospital sobre operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo					
f. El contratista debera realizar mantenimiento preventivo general por lo menos dos visitas al año por un año, de acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente con la coordinación de mantenimiento, los costos de transporte, alojamiento y viáticos, seran asumidos por el proveedor					
ADICIONAL					
ESPECIFICACIONES	Servicios Biomedicos de Nariño S.A.S.	OBSERVACIONES	Servicio Técnico MR	OBSERVACIONES	
FORMA DE PAGO	LA ESTABLECIDA EN EL PROCESO		NO SE ESPECIFICA EN LA PROPUESTA		

OBSERVACIONES SUBSANABLES POR EL OFERENTE:
SE TIENEN EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE SOLICITUD

FIRMA: 
MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró: 
Gregory Legarda, Técnico peractivo Mantenimiento, Contratista