



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 0009.S.S.O.2021.

Actividades de mantenimiento solicitadas a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)				Descripción de Actividades de mantenimiento cotizadas (Información propia del oferente)			Oferente	Concuerda con lo solicitado (SI o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
EQUIPO	ACTIVIDAD	No. Parte y/o Referencia del Consumible	Número de Visitas y/o cantidades de respuestos o consumibles	ACTIVIDAD	No. Parte y/o Referencia del Consumible	Número de Visitas y/o cantidades de respuestos o consumibles				
1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL										
Toma de Aire	Cambio Polisombra	N/A	1	Cambio Polisombra	N/A	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
Compresor de Aire MARCA ATLAS COPCO MODELO SF15 S/ AII691651	Cambio de Filtros de Aire (Trimestral)	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1622065800	16	Cambio de Filtros de Aire (Trimestral)	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1622065800	16	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio de Válvulas Cheque (Cuatrimestre)	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2236043880	12	Cambio de Válvulas Cheque (Cuatrimestre)	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2236043880	12	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Lubricación de Rodamientos Scroll	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2892610020	4	Lubricación de Rodamientos Scroll	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2892610020	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Kit de Correas	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2903102142	4	Cambio Kit de Correas	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2903102142	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Kit Trampa de Condensado	Marca Atlas Copco No. Pieza 2904500069	1	Cambio Kit Trampa de Condensado	Marca Atlas Copco No. Pieza 2904500069	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Kit de Sellos Unidad Scroll ATSL-165E	Marca: Atlas Copco No. Pieza 3001170210	4	Cambio Kit de Sellos Unidad Scroll ATSL-165E	Marca: Atlas Copco No. Pieza 3001170210	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Empaques de Admisión	Marca: Atlas Copco No. Pieza 2236009600	4	Cambio Empaques de Admisión	Marca: Atlas Copco No. Pieza 2236009600	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Tubo de Salida Scroll	Marca: Atlas Copco No. Pieza 2901139700	4	Cambio Tubo de Salida Scroll	Marca: Atlas Copco No. Pieza 2901139700	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Rodamiento Motor Principal	Marca: Atlas Copco No. Pieza 1280627473	4	Cambio Rodamiento Motor Principal	Marca: Atlas Copco No. Pieza 1280627473	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Rodamiento Motor Principal	Marca: Atlas Copco No. Pieza 1280627474	4	Cambio Rodamiento Motor Principal	Marca: Atlas Copco No. Pieza 1280627474	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio Mangueras	Marca: Atlas Copco No. Pieza 2901990925	4	Cambio Mangueras	Marca: Atlas Copco No. Pieza 2901990925	4	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Sensor de temperatura scroll - tempe.sensor L=3810	Marca: Atlas Copco No. pieza: 1089057465	1	Sensor de temperatura scroll - tempe.sensor L=3810	Marca: Atlas Copco No. pieza: 1089057465	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	unidad de compresión tipo scroll libre de aceite MODELO: ATSL	MARCA: Atlas Copco No. Pieza 2902022207	1	unidad de compresión tipo scroll libre de aceite MODELO: ATSL	MARCA: Atlas Copco No. Pieza 2902022207	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Calificación de instalación de las unidades de scroll	N/A	1	Calificación de instalación de las unidades de scroll	N/A	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Calificación de operación de las unidades scroll	N/A	1	Calificación de operación de las unidades scroll	N/A	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
Tanque Pulmón Marca: Diequipos	Cambio Kit Trampa de Tanque EWD50	Marca Atlas Copco No. Pieza: 2901067300	1	Cambio Kit Trampa de Tanque EWD50	Marca Atlas Copco No. Pieza: 2901067300	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	Cambio de Válvula de Alivio	N/A	1	Cambio de Válvula de Alivio	N/A	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	
	verificación corrosión interna del tanque	N/A	1	verificación corrosión interna del tanque	N/A	1	Oxígenos del Sur SAS	Si	Si	

Kubera

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 0009.S.S.O.2021.

Actividades de mantenimiento solicitadas a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)				Descripción de Actividades de mantenimiento cotizadas (información propia del oferente)			Oferente	Concuerda con lo solicitado (Si o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
EQUIPO	ACTIVIDAD	No. Parte y/o Referencia del Consumible	Número de Visitas y/o cantidades de respuestos o consumibles	ACTIVIDAD	No. Parte y/o Referencia del Consumible	Número de Visitas y/o cantidades de respuestos o consumibles				
Secador de Aire Medicinal (2) MARCA ATLAS COPCO MODELO CD24 S/APIW22981 S/APIW23418	Kit A de 12.000 horas de funcionamiento	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901144600	2	Kit A de 12.000 horas de funcionamiento	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901144600	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Cambio de Elemento Pre filtrante- Filtro de Red PD35+	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300103	2	Cambio de Elemento Pre filtrante- Filtro de Red PD35+	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300103	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Líneas de Filtración Filtro de Red Marca Atlas Copco DD50 (2) - PD50 (2)-QD50 (2)	Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red DD50+	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300004	2	Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red DD50+	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300004	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red PD50+	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300104	2	Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red PD50+	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901300104	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901200503	2	Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2901200503	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Filtros Bacteriológicos Marca Donalson	Cambio de Filtros Bacteriológicos	Marca: Donalson Elemento Filtrante de Profundidad Estéril ULTRADEPTH No. Pieza: PSRF 04/20	2	Cambio de Filtros Bacteriológicos	Marca: Donalson Elemento Filtrante de Profundidad Estéril ULTRADEPTH No. Pieza: PSRF 04/20	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Analizador de Monóxido de Carbono (CO) y Punto de Rocío (PD) MARCA: ENMET MODELO: MEDAIR 2200 SERIE: 1000263	Metrología: Calibración Celda de Monóxido de Carbono	Mínimo utilizando 2 gases Patrón con su respectivo certificado de calidad	4	Metrología: Calibración Celda de Monóxido de Carbono	Mínimo utilizando 2 gases Patrón con su respectivo certificado de calidad	4	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Celda de Monóxido de Carbono	Marca: ENMET No. Pieza: 670251200	1	Celda de Monóxido de Carbono	Marca: ENMET No. Pieza: 670251200	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Mano de Obra Sistema de Aire Medicinal (Incluye todas las rutinas de Inspección mensual a cada uno de los equipos que conforman el Sistema, Todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones)			1	Mano de Obra Sistema de Aire Medicinal (Incluye todas las rutinas de Inspección mensual a cada uno de los equipos que conforman el Sistema, Todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones)			Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
2. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL										
SISTEMA DE VACIO MARCA RIETSCHLE MODELO VC200 1025660300 (2 PUMS)	Cambio Filtros de Aire Aceite	Marca: RIETSCHLE	2	Cambio Filtros de Aire Aceite	Marca: RIETSCHLE	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Cambio Filtro Separador de Aceite	Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 731401	8	Cambio Filtro Separador de Aceite	Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 731401	8	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Cambio Disco Colchón Estabilizador de Gas (Gas Ballast)	Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 730503	2	Cambio Disco Colchón Estabilizador de Gas (Gas Ballast)	Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 730503	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Aceite Unidad: Galón	Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 75175002	5	Aceite Unidad: Galón	Marca: RIETSCHLE No. Pieza: 75175002	5	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
SISTEMA DE VACIO MARCA ATLAS COPCO MODELO GV150 SERIAL VAC1331659 (1 PUM)	Kit 1000HRS GV150	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2902040200	1	Kit 1000HRS GV150	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2902040200	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
	Vacuum Vane Fluid 100 (1L)	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1630204901	3	Vacuum Vane Fluid 100 (1L)	Marca: Atlas Copco No. Pieza: 1630204901	3	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Mano de Obra Sistema de Vacío Medicinal (Incluye todas las rutinas de Inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema, todas la visitas tipo C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones)			1	Mano de Obra Sistema de Vacío Medicinal (Incluye todas las rutinas de Inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema, todas la visitas tipo C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones)			Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
3. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE INDUSTRIAL:										

Klüstra



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 0009.S.S.O.2021.

Actividades de mantenimiento solicitadas a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)				Descripción de Actividades de mantenimiento cotizadas (Información propia del oferente)			Oferente	Concuerda con lo solicitado (SI o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)	
EQUIPO	ACTIVIDAD	No. Parte y/o Referencia del Consumible	Número de Visitas y/o cantidades de respuestos o consumibles	ACTIVIDAD	No. Parte y/o Referencia del Consumible	Número de Visitas y/o cantidades de respuestos o consumibles					
Compresor de Aire Industrial Marca: ALUP Modelo VARIA TR 7.5 Serial 2532840002	Cambio de Aceite Sintético	Marca ALUP	1	Cambio de Aceite Sintético	Marca ALUP	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Cambio de Filtro de Aceite	Marca ALUP	2	Cambio de Filtro de Aceite	Marca ALUP	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Cambio de Filtro de Aire	Marca ALUP	1	Cambio de Filtro de Aire	Marca ALUP	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Cambio de Filtro Separado	Marca ALUP	1	Cambio de Filtro Separado	Marca ALUP	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Cambio de Correas	Marca ALUP	2	Cambio de Correas	Marca ALUP	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Cambio de Espuma de Ionización	Marca ALUP	1	Cambio de Espuma de Ionización	Marca ALUP	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Cambio de Orlings	Marca ALUP	3	Cambio de Orlings	Marca ALUP	3	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
Secadores de Aire Industrial Marca Atlas Copco Modelo FX3 seriales A1653742 y CA1668269	Cambio Kit Wear LD2	Marca: Atlas Copco No. pleza 2200902017	1	Cambio Kit Wear LD2	Marca: Atlas Copco No. pleza 2200902017	1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
Secadores de Aire Industrial Marca Atlas Copco Modelo CD2+ Seriales APIW54262 y APIW54261	Kit Service CD 12-22+ 12.000 H Plan B	Marca: Atlas Copco No. Pleza 3001150261	2	Kit Service CD 12-22+ 12.000 H Plan B	Marca: Atlas Copco No. Pleza 3001150261	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
	Kit Service CD22 Dessicant	Marca: Atlas Copco No. Pleza 2230004010	2	Kit Service CD22 Dessicant	Marca: Atlas Copco No. Pleza 2230004010	2	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI		
Mano de Obra Sistema de Aire Industrial (Incluye todas las rutinas de Inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema, todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones)			1	Mano de Obra Sistema de Aire Industrial (Incluye todas las rutinas de Inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema, todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones)			1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
4. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES Y AIRE INDUSTRIAL											
Mantenimiento Preventivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (tres visitas a todos los servicios del hospital durante la vigencia del contrato)			1	Mantenimiento Preventivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (tres visitas a todos los servicios del hospital durante la vigencia del contrato)			1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Mantenimiento Correctivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (Escudos, presostatos, tapas, resortes, látigos, entre otros)			1	Mantenimiento Correctivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (Escudos, presostatos, tapas, resortes, látigos, entre otros)			1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Pruebas de Presión Hidrostática Cilindros			30	Pruebas de Presión Hidrostática Cilindros			30	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
5. CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL											
Verificación en el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura-BPM			1	Verificación en el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura-BPM			1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	
Calificación y Validación del Sistema de Producción de Aire Medicinal			1	Calificación y Validación del Sistema de Producción de Aire Medicinal			1	Oxigenos del Sur SAS	SI	SI	

[Handwritten signature]
MONTAÑA



CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA POR OFERENTES

OFERENTE	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE)		EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE)		RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES	PROFESIONAL DE SOPORTE	TÉCNICO Y/O OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
OXÍGENOS DEL SUR SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Fecha de Evaluación Técnica: 25 de mayo de 2021

REALIZÓ

KCabrera

KAROL LIZETH CABRERA CHAMORRO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD - QUÍMICA FARMACÉUTICA

REVISÓ

[Signature]
TOMÁS EDISON VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SERVICIO FARMACÉUTICO